



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Орловской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, 33, тел.: (4862) 42-98-60, факс: (4862) 42-97-89,

E-mail: oblast@gochs.oryol.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу**

г. Орел, ул. Русанова, д. 24«б», тел./факс: (4862) 55-47-49

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона)

### Предписание № 194/1/35

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальному бюджетному вечернему (сменному) общеобразовательному  
учреждению «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 48» г. Орла**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного  
инспектора г. Орла по пожарному надзору от «23» августа 2019 года № 196, ст. 6.1  
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(наименование органа ГПН)

В период с:

- “ 29 ” августа 20 19 г. с 15 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч.  
“ 17 ” сентября 20 19 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность 2 ч.  
“ 25 ” сентября 20 19 г. с 16 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч.

проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы по г. Орлу управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области  
лейтенантом внутренней службы Ветровой Еленой Анатольевной объекта защиты:  
помещения, здания (сооружения), территории – Муниципального бюджетного вечернего  
(сменного) общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная  
школа № 48» г. Орла

(должности, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,


проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Пушкина, д. 37;

совместно с: директором муниципального бюджетного вечернего (сменного)  
общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа  
№ 48» г. Орла Пироговой Ириной Вячеславовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнено)
		

1	2	3	4	5
1.	Обеспечить состояние огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения в соответствии с требованиями ГОСТа Р 53292-2009 Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний	п. 21 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»	24.04.2022	
2.	Обеспечить соответствующий предел огнестойкости заполнения проема в противопожарных перегородках (выполнить противопожарные двери), помещения электрощитовой на первом этаже	ч. 1 ст. 88 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 7.20 СНиП 21.01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;	24.04.2022	
3.	Обеспечить открывание двери с первого этажа на путях эвакуации по направлению выхода из здания.	п. 6.17 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;	24.04.2022	
4.	Обеспечить на объекте защиты общий уровень звука не менее нормативного	п. 3.14, п. 3.15 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» НПБ 104-03), п. 4.2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;	24.04.2022	
5.	Обеспечить содержание ограждений на крыше в исправном состоянии	п. 24 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	24.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться



имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по г. Орлу  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Орловской области  
Ветрова Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

  
(подпись)

"25" сентября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор муниципального бюджетного вечернего  
(сменного) общеобразовательного учреждения  
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 48»  
г. Орла  
Пирогова И.В.

(должность, фамилия, инициалы)

  
(подпись)

"25 " сентября 2019 г.

