

# Мероприятие по контролю № 571901426470 от 11.09.2018 13:43:02

Статус КНМ: Завершено  
Проверяемое лицо: Муниципальное бюджетное вечернее сменное общеобразовательное учреждение Открытая сменная общеобразовательная школа № 48  
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Орловской области



## Общая информация

Тип КНМ: Плановая проверка Форма КНМ: Выездная

Информация, позволяющая идентифицировать способы, которыми должна проводиться контрольная закупка, осуществляемая дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий:

Способ проведения контрольной закупки:

Описание:

Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

294 ФЗ – Федеральный государственный пожарный надзор

Дата начала КНМ: 29.08.2019

Дата окончания КНМ: 25.09.2019

Месяц проведения КНМ: Август

Срок проведения (дней): 20 Срок проведения (часов):

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 196 от 23.08.2019

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ № от

Цели, задачи, предмет КНМ:

Соблюдение требований законодательства в области пожарной безопасности

Основание регистрации КНМ:

1.	Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя. <b>Дата основания регистрации: 04.05.2016</b> Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
----	--

Правовые основания проведения КНМ:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 6.1), Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при	

## Мероприятие по контролю

№ 571901426470 от 11.09.2018 13:43:02

Статус КНМ: Завершено  
Проверяемое лицо: Муниципальное бюджетное вечернее сменное общеобразовательное учреждение Открытая сменная общеобразовательная школа № 48  
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Орловской области



осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (ст. 9)
---

### Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ

№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	проведение анализа документов, связанных с вопросами обеспечения пожарной безопасности, проведение визуального осмотра объектов надзора с целью оценки соответствия объектов требованиям пожарной безопасности	29.08.2019	25.09.2019

### Информация об органе контроля

#### Наименование органа контроля:

Главное управление МЧС России по Орловской области

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

1.	Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности
----	---

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Музалевский Владимир Алексеевич	начальник сектора Федерального государственного бюджетного учреждения	Эксперт

## Мероприятие по контролю

№ 571901426470 от 11.09.2018 13:43:02

Статус КНМ: Завершено  
Проверяемое лицо: Муниципальное бюджетное вечернее сменное общеобразовательное учреждение Открытая сменная общеобразовательная школа № 48  
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Орловской области



		«Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Орловской области»	
2.	Воробьева Алина Федоровна	старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области	Проверяющий
3.	Ветрова Елена Анатольевна	старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области	Проверяющий
4.	Ивашина Марина Юрьевна	старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу управления надзорной	Проверяющий

**Мероприятие по контролю**  
**№ 571901426470 от 11.09.2018 13:43:02**

Статус КНМ: Завершено  
Проверяемое лицо: Муниципальное бюджетное вечернее сменное общеобразовательное учреждение Открытая сменная общеобразовательная школа № 48  
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Орловской области



		деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области	
--	--	--	--

### Информация об органе прокуратуры

**Информация об органе прокуратуры:**

Орловская область , Прокуратура Орловской области

**Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры**

**Решения по заявлению:** Согласовано на основании приказа № от

**Основания отказа**

--	--

**Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:** 23.08.2019

**Место вынесения решения:**

**ФИО подписанта:**

**Должность подписанта:**

### Информация о проверяемом лице

**Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:**

Муниципальное бюджетное вечернее сменное общеобразовательное учреждение Открытая сменная общеобразовательная школа № 48

**ОГРН** 1025700768323

**ИНН** 5751018522

**Категория риска:** Высокий риск (2 класс)

**Объекты проведения КНМ:**

№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
1.	302030, Орловская область,	Место фактического	Иное	Высокий риск	

**Мероприятие по контролю**  
**№ 571901426470 от 11.09.2018 13:43:02**

**Статус КНМ:** Завершено  
**Проверяемое лицо:** Муниципальное бюджетное вечернее сменное общеобразовательное учреждение Открытая сменная общеобразовательная школа № 48  
**Орган контроля:** Главное управление МЧС России по Орловской области



	г. Орел, ул. Пушкина, 37	осуществления деятельности		(2 класс)	
2.	302030, Орловская область, г. Орел, ул. Пушкина, 37	Место нахождения опасных производственных объектов	Иное		
3.	302030, Орловская область, г. Орел, ул. Пушкина, 37	Место нахождения юридического лица	Иное	Высокий риск (2 класс)	

**Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:**

**Способ уведомления:** Лично **Дата уведомления:** 23.08.2019

**Результат № 1**

**Объект проведения КНМ:**

302030, Орловская область, г. Орел, ул. Пушкина, 37

**Дата и время составления акта о проведении КНМ:** 25.09.2019 17:30:00

**Место составления акта о проведении КНМ:** 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Пушкина, 37

**Тип места:** Место фактического осуществления деятельности

**Дата и время проведения КНМ:** 29.08.2019 15:30:00

**Продолжительность проведения КНМ:**

**Дней:** 3 **Часов:** 4

**ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:**

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Ветрова Елена Анатольевна	Старший инспектор ОНД и ПР по г. Орлу	Проверяющий

**ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:**

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Пирогова Вячеславовна Ирина	Директор	Представитель

## Мероприятие по контролю

№ 571901426470 от 11.09.2018 13:43:02

Статус КНМ: Завершено  
Проверяемое лицо: Муниципальное бюджетное вечернее сменное общеобразовательное учреждение Открытая сменная общеобразовательная школа № 48  
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Орловской области



№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Ознакомлена 23.08.2019, подпись имеется

### Нарушение

№ 1

Результат: 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Пушкина, 37

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: нарушение обязательных требований пожарной безопасности

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	п.п.21, 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п. 3.21 СНиП 2.08.02-85. Общественные здания и сооружения; п. 1.82 СНиП 2.08.02.89 Общественные здания и сооружения; п. 6.17 , п. 7.20 СНиП 21.01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009	

## Мероприятие по контролю

№ 571901426470 от 11.09.2018 13:43:02

Статус КНМ: Завершено  
Проверяемое лицо: Муниципальное бюджетное вечернее сменное общеобразовательное учреждение Открытая сменная общеобразовательная школа № 48  
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Орловской области



Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 3.14, п. 3.15 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03);
--

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 194/1/35	25.09.2019	24.04.2020	устранить нарушения п.п.21, 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п. 3.21 СНиП 2.08.02-85. Общественные здания и сооружения; п. 1.82 СНиП 2.08.02.89 Общественные здания и сооружения; п. 6.17, п. 7.20 СНиП 21.01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения

## Мероприятие по контролю

№ 571901426470 от 11.09.2018 13:43:02

Статус КНМ: Завершено  
Проверяемое лицо: Муниципальное бюджетное вечернее сменное общеобразовательное учреждение Открытая сменная общеобразовательная школа № 48  
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Орловской области



				пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 3.14, п. 3.15 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03);
--	--	--	--	--

### Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Постановлением от 04.10.2019 № 119 должностное лицо - директор муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 48» г. Орла Пирогова Ирина Вячеславовна привлечена по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ к административной ответственности в виде предупреждения