

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная школа №48» г. Орла

Источник сведений

[Генеральная прокуратура РФ](#)
[ФГИС «Единый реестр проверок»](#)

Достоверность информации подтверждаю

Директор школы  И. В. Пирогова



Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2019 год

Дата формирования 20.01.2020

Полное наименование объекта Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 48» г. Орла

ОГРН 1025700768323

ИНН 5751018522

КПП 575101001

Место нахождения объекта 302030, Орловская область, Орёл, ул. Пушкина, дом 37

Период формирования 2019

Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Главное управление МЧС России по Орловско	УЧЕТНЫЙ НОМЕР КНМ 571901426470 Плановая проверка Соблюдение требований законодательства в области	Август 2019 года 20 дней Дата начала	Нарушения п.п.21, 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п. 3.21 СНиП 2.08.02-85. Общественные	Приняты меры по устранению выявленных нарушений за счет внебюджетных средств. Работы в стадии исполнения.

й области	<p>пожарной безопасности.</p> <p>Проведение анализа документов, связанных с вопросами обеспечения пожарной безопасности, проведение визуального осмотра объектов надзора с целью оценки соответствия объектов требованиям пожарной безопасности.</p>	<p>проведения КНМ - 29.08.2019</p> <p>Дата окончания проведения КНМ - 25.09.2019</p>	<p>здания и сооружения; п. 1.82 СНИП 2.08.02.89 Общественные здания и сооружения; п. 6.17 , п. 7.20 СНИП 21.01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 3.14, п. 3.15 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03);</p> <p>Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ - 24.04.2020</p>	<p>Постановлением от 04.10.2019 № 119 должностное лицо - директор муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 48» г. Орла Пирогова Ирина Вячеславовна привлечена по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ к административной ответственности в виде предупреждения</p>
Главное управление МЧС России по Орловской области	<p>УЧЕТНЫЙ НОМЕР КНМ 571904156678</p> <p>Внеплановая проверка с целью исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 05.11.2019 № ЮБ-П4-9546, заместителя Министра МЧС России главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору генерал-лейтенанта вн. сл. И.И. Кобзева от 18.11.2019 № ИТ-6</p> <p>Проведение анализа документов, связанных с вопросами обеспечения пожарной безопасности, проведение визуального осмотра объектов надзора с целью оценки соответствия объектов требованиям пожарной безопасности</p>	<p>Декабрь 2019 года.</p> <p>Дата начала проведения КНМ - 13.12.2019</p> <p>Дата окончания проведения КНМ - 24.12.2019</p>	<p>Обязательных требований пожарной безопасности в помещении, задействованном в новогодних мероприятиях не выявлено</p>	<p>Нет</p>